



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 27730

От 04.01.2024г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АМО «село Аджимажагатюрт», около администрации.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 28.12.2023г 13ч. 30 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 28.12.2023г 17ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдуллаева С.А.

**Основание для отбора:** договор № 135/23 от 05.05.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «село Аджимажагатюрт», 368030, РД, Хасавюртовский район, село Аджимажагатюрт.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** Абдулбеков С.Ш.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**



зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	27730-01/23
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	4,7±1,4	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	1,1±0,2	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
5.	Водородный показатель	7,89±0,2	От 6 до 9	баллы	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6.	Общая минерализация (сухой остаток)	916±92	1000	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
7.	<b>Жесткость общая</b>	<b>9,2±1,4</b>	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
8.	Окисляемость перманганатная	0,96±0,19	5	мгО/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 55684-2013
9.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51797-2001
10.	ПАВ, анионактивные	<0,15	0,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31857-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственн ой поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21-11- 2022/21983247 3	20.11.2024 г.
2	Весы НР – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ С-АГ/08-09- 2022/18480369 4	07.09.2024 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 0184	С-АГ/03-08- 2022/17560535 6	02.08.2024 г.
4	Концентраномер КН-2М	-	№ 1885	№ С-АГ/21-11- 2022/21983247 6	20.11.2024 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О: Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Подпись Курбаналиева А. Э.	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 27731

От 04.01.2024г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АМО «село Аджимажагатюрт», улица Магарамова 9.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 28.12.2023г 13ч. 30 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 28.12.2023г 17ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдуллаева С.А.

**Основание для отбора:** договор № 135/23 от 05.05.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «село Аджимажагатюрт», 368030, РД, Хасавюртовский район, село Аджимажагатюрт.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** Абдулбеков С.Ш.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**



зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	27731-01/23
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	4,5±1,4	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	1,1±0,2	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21-11-2022/21983247 3	20.11.2024 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбалиева А. Э. 	